

Nr sprawy: RZP.271.75.2021.ZP1

Białe Błota, dnia 01.09.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

Budowa Skatepark w Przyłękach- etap I w ramach zadania pn. „Budowa Skatepark w Przyłękach”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 2

Pytanie 1.

Pragnę zwrócić uwagę na kolejne błędy znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej. Wskazane błędy podkreślone są na żółto w załącznikach i ponownie mają one charakter omyłki pisarskiej.

➤ Konstrukcja krawędzi płyty:

- Płyta **betonowa** ograniczona obrzeżami betonowymi 8x30 cm na ławie betonowej B 15 z oporem,

Nawierzchnie

W miejscu skate parku projektuje się nawierzchnię z **betonu**, w miejscu stolika do ping-ponga z kostki betonowej.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, iż wskazane punkty opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej dotyczą nawierzchni/płyty asfaltobetonowej.

W załączeniu ujednolicony opis przedmiotu zamówienia i ujednolicony opis techniczny.

- II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
- a) Ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia.
- III. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- IV. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

PODINSPEKTOR

Joanna Kwiatkowska

Złoty Wójta
Złoty Wójta
Anna Jankowska-Cepak