

Doprowadzenie wody do biofiltra
wø38/3 st.ko
w rurze osłonowej ø110mm PVC
Odcinek pionowy zaizolować
termicznie + kabel grzejny

proj. przyłącze ø90 PE100 PN10 SDR17
1,5m od budynku przejscie na r.stalową DN80mm
DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU
OB. NR 3 – STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW

UWAGA:

- Instalacje wykonać z PE, PP oraz ze stali AISI304 grubościennej
- mocowanie przewodów przy pomocy obejmy, podkładki gumowej i głowicy – stal AISI304 wg typowych rozwiązań rozstaw obejm dla ø100–80 co 1,0m, dla ø50–32 co 0,75m, dla ø25 co 0,4m
- armatura na instalacji wody wodociągowje z atestem do użytku na wodzie do picia
- przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych

OZNACZENIA

ZC/HA216 – ZAWÓR CZERPALNY/ TYP ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO

- w.s – Woda z sieci
- w.t – woda do celów technologicznych za zestawem hydroforowym
- w.u – woda do celów użytkowych+p.poz
- Zo – zawór odcinający
- WS – wodomierz sprzezony

PROJEKTOWANA STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW – OB. NR 3 BIOFILTR – OB. NR 7''

AKSONOMETRYCZNE ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Firma Konsultacyjno–Projektowa Gospodarki Wodno–Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15		
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Przepompownia główna i obiekty mechanicznego oczyszczania ścieków w m. Białe Błota 86 –005 Białe Błota	Nr umowy: 6 /2021
Temat opracowania:	WYCIĄG Z DOKUMENTACJI–PROJEKT WYKONAWCZY Budynek stacji mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą	Data: 30.09.2021r.
Tytuł rysunku:	Aksonometryczne rozwinięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej –OB.NR 3 i 7''	Branża: sanitarna
Główny Projektant: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Danuta Serwacka inst.–inż.sieci sanitarn. i ochr.środowiska upr. nr UAN–KZ–7210/33/86	Skala: 1:50
Projektant: specjalność i nr uprawnień	mgr inż. Joanna Dranicka spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gazowych, wod. i kan. upr. nr WAM/0152/POOS/14	Nr rysunku: 20
Opracował:	mgr inż. Magdalena Kwieciszewska	