


SG. 1410. 1. 2022



ZARZĄDZENIE POKONTROLNE NR 5 /znak sprawy BD.RUK.451.4.2022

z dnia 24.03.2022 r.

Na podstawie art. 341 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz w oparciu o wyniki kontroli gospodarowania wodami przeprowadzonej w dniu 11.03.2022 r. w zakresie określonym w art. 334 pkt 1, 2, 4, 5, 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dot. odprowadzania przez Gminę Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota wód opadowych lub roztopowych w m. Łochowo do Górnego Kanału Noteci wylotami zlokalizowanymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo, gmina Białe Błota, powiat bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie (protokół kontroli nr 7/znak sprawy: BD.RUK.451.4.2022),

nakładam na:

**GMINĘ BIAŁE BŁOTA
UL. SZUBIŃSKA 7
86-005 BIAŁE BŁOTA**

następujące zalecenia:

1. Prowadzenia przeglądów urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe wprowadzane do Górnego Kanału Noteckiego za pośrednictwem wylotu, zlokalizowanego na wysokości ulicy Jesionowej w Łochowie na dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo, w km 3+990 Górnego Kanału Noteci, zgodnie z częstotliwością określoną w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym,
– w terminie od dnia otrzymania zarządzenia.
2. Pisemnego powiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o realizacji punktu 1 niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 07.07.2022 r., wraz z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej jego wykonanie.

Uzasadnienie

Przeprowadzona w dniu 11.03.2022 r. kontrola gospodarowania wodami dot. odprowadzania przez Gminę Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota wód opadowych lub roztopowych w m. Łochowo do Górnego Kanału Noteci wylotami zlokalizowanymi na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. dz. ewid. nr 237/11, obręb Łochowo wykazała, iż wylotem zlokalizowanym na wysokości ul. Jesionowej w m. Łochowo w km 3+990 (wg MPHP) do Górnego Kanału Noteckiego, odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z terenu ulic: Cyprysowej, Modrzewiowej, Jodłowej, Jałowcowej, Brzozowej, Cisowej i Jesionowej w m. Łochowo po podczyszczeniu w osadniku V = 5 m³ oraz separatorze koalescencyjnym ESK 30.

Zgodnie z treścią pkt III ppkt 2 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu znak: BD.ZUZ.1.421.397.2019.AM z dnia 06.02.2020 r., udzielającej pozwolenia

wodnoprawnego kontrolowany podmiot został zobowiązany do przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

W wyniku kontroli ustalono, iż podmiot od czasu wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Górnego Kanału Noteckiego, tj. od 30.11.2020 r. do dnia kontroli podmiot nie wykonał przeglądu ww. urządzeń, co stanowi naruszenie warunku określonego w ww. pozwoleniu wodnoprawnym.

Przy działaniach pokontrolnych uwzględniono:

- ustalenia kontroli
- dokumentację fotograficzną

Pouczenie

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowany podmiot żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinien realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r., poz. 329) na zarządzenie pokontrolne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zarządzenia.

Z-CA DYREKTORA

Anita Hermit

Otrzymują:

1. Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
2. RUK aa

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław

