

Nr sprawy: RZP.271.28.2022.ZP2

Białe Błota, dnia 13.05.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:

Przebudowa ulicy Gościnniej w Łochowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+450 ulicy Gościnniej w Łochowie**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy Dokumentacją Techniczną a Kosztorysem Ofertowym dotyczącą średnicy studni żelbetowych tj. Dokumentacja DN1200, a Kosztorys DN1000. Jaka średnica jest właściwa i będzie wymagana przez Zamawiającego w trakcie realizacji?

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć średnicę studni DN1200.

Kosztorys ofertowy został w tym zakresie skorygowany.

Pytanie 2

W profilu KD, w części graficznej, dwa fragmenty kanalizacji różnią się średnicą od pozostałych odcinków tj. odcinek D4-D5 i D26-28. W opisie poniżej jak również w kosztorysie cały kanał jest średnicy $\varnothing 500$.

Czy Zamawiający potwierdza średnicę $\varnothing 500$ na całym odcinku kolektora głównego, czy też zmienia ją jak na rysunku profilu?

Odpowiedź 2.

Kanał kolektora głównego należy wykonać z rur PVC DN 500mm na całej długości. Na wskazanych odcinkach możliwe będą kolizje wysokościowe z istniejącym uzbrojeniem, należy uwzględnić w wycenie konieczność wykonania syfonów pod przeszkodami wraz ze studniami osadnikowymi przy syfonach. Głębokość osadnika należy przyjąć jako 0,5m.

Pytania- zestaw 2**Pytanie 3**

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości odnośnie typu kostki. W załączonym do przetargu pliku kosztorys ofertowy jest wszędzie kostka brukowa betonowa gr. 8 cm typ "Bechaton" kolor szary, natomiast w projekcie w przyjętych konstrukcjach występują kostki: "Behaton" kolor szary (jezdnia KN-1), "cegiełka" kolor czerwony gr. 8 cm (zjazdu KN-2) oraz "cegiełka" kolor szary gr. 8 cm (dojście do furtek KN-3)

Odpowiedź 3.

Kostkę betonową dla konstrukcji zjazdów KN-2 należy przyjąć „cegiełka” koloru czerwonego, natomiast dla dojeżdż do furtek KN-3 należy przyjąć „cegiełka” koloru szarego.

Kosztorys ofertowy został w tym zakresie skorygowany.

- II. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
- a) Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego,
- III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego

WÓJT
Dariusz Kondrator