

Nr sprawy: RZP.271.40.2022.ZP2

Białe Błota, dnia 12.07.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Źródlanej w ramach zadania pn.  
„Budowa ulicy Myśliwskiej w Cielu”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania- zestaw 1****Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. przedmiotowego postępowania. Ponieważ w dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetlenia jest zapis: „...jedną lub dwiema oprawami o mocy 100W z systemem dali apanet.”

Zwracam się z pytaniem:

czy w istniejącej szafce jest zainstalowany system sterowania APANET. Jeżeli nie to w jaki sposób zrealizować sterowanie, czy należy przewidzieć montaż i konfigurację systemu sterowania w szafce i pozostałych oprawach? Jeżeli jest zainstalowany system sterowania (sterownik) proszę o podanie dokładnej nazwy szafki.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający informuje, iż w istniejącej szafce zainstalowany jest system APANET.

Szafka zasilająca to SOU 078 znajdująca się na ul. Źródlanej.

- II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

WÓJT  
*Dariusz Fundator*