



Nr sprawy: RZP.271.21.2023.ZP3

Białe Błota, dnia 19.05.2023 r.

Dotyczy postępowania pn.:

Budowa sceny wraz z utwardzeniem części terenu oraz budową oświetlenia terenu wraz z zasilaniem - etap 1 w ramach zadania "Budowa placu soleckiego wraz ze sceną przy ul. Dębowej w Łochowie."

WYJAŚNIENIA

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw 1:

Pytanie 1

Drewno klasy C27, przewidziane w projekcie na konstrukcje sceny, jest na terenie Polski bardzo trudno dostępne. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie wszystkich elementów drewnianych sceny z drewna o klasie C24 lub drewna prefabrykowanego, klejonego, przy zachowaniu tej samej gwarancji jakości, tym bardziej, że Zamawiający dopuszcza klasę C24 przy wykonaniu pozostałych elementów sceny.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klasy drewna elementów konstrukcyjnych sceny tym samym podtrzymując zapisy ujęte w OPZ: Elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klasy C27. Na pozostałe elementy drewniane można zastosować drewno klasy C24.

- II. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.



III. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

WÓJT
Dariusz Pindator

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy
Marta Komunikowska

INSPEKTOR

Claudia Jesu-Skorzewska